

Rapport nr 10/01/60/052
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 34 031 989
Stand I: 000 003,3 Stand II: 000 001,5

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 01.02 (eerste verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 09.01.2010.
Plaats van onderzoek : Decréestraat 12 te 1090 Jette.
Eigendom van : tv De Prof.
Opdrachtgever : bvba Willems P. & C^o, Weverstraat 56 te 1761 Roosdaal.
Installateur : bvba Willems P. & C^o, Weverstraat 56 te 1761 Roosdaal.
BTW : BE 0.480.125.056.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. **Max. beveiliging:** 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 10 mm². **Beveiliging maatschappij:** 2 x 40 A.
Ondergronds net.
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 17.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCDEFGHIJKLM).

NOTA'S:

De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De water-, cv- en aardgasleidingen zijn nog aan te brengen. De badkamer is niet afgewerkt.


INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09.01.2035, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker


Jurgen MOENS
O.C.B. 1750
Kruiskouterstraat 59
Lennik
02/269.07.07 0475/45.23.82